

外海地区専用水道原水水質検査結果
令和5年度 9 月分

項目名	浄水場名 地点	年間検査 回数	単位	牧野	黒崎	大中尾
				原水	原水	原水
採水日				9/20	9/20	9/20
昨日天候				晴	晴	晴
当日天候				曇	曇	曇
採水時刻				10:45	10:00	11:45
気温			℃	27.3	27.3	27.3
水温			℃	23.6	23.5	23.8
一般細菌		12	個/mL	200	200	240
大腸菌		12	MPN/100mL	20	22	56
カドミウム及びその化合物		2	mg/L			
水銀及びその化合物		2	mg/L			
セレン及びその化合物		2	mg/L			
鉛及びその化合物		2	mg/L			
ヒ素及びその化合物		2	mg/L			
6価クロム化合物		2	mg/L			
亜硝酸態窒素		12	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン		2	mg/L			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		12	mg/L	0.41	0.41	0.21
フッ素及びその化合物		12	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08
ホル素及びその化合物		2	mg/L			
四塩化炭素		2	mg/L			
1,4-ジオキサン		2	mg/L			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		2	mg/L			
ジクロロメタン		2	mg/L			
テトラクロロエチレン		2	mg/L			
トリクロロエチレン		2	mg/L			
ベンゼン		2	mg/L			
塩素酸		0	mg/L			
クロロ酢酸		0	mg/L			
クロロホルム		0	mg/L			
ジクロロ酢酸		0	mg/L			
ジブromクロロメタン		0	mg/L			
臭素酸		0	mg/L			
総トリハロメタン		0	mg/L			
トリクロロ酢酸		0	mg/L			
ブromジクロロメタン		0	mg/L			
ブromホルム		0	mg/L			
ホルムアルデヒド		0	mg/L			
亜鉛及びその化合物		2	mg/L			
アルミニウム及びその化合物		2	mg/L			
鉄及びその化合物		2	mg/L			
銅及びその化合物		2	mg/L			
ナトリウム及びその化合物		12	mg/L	5.1	5.2	4.6
マンガン及びその化合物		2	mg/L			
塩化物イオン		12	mg/L	7.6	7.6	6.9
カルシウム・マグネシウム等(硬度)		12	mg/L	16.3	16.5	11.4
蒸発残留物		2	mg/L			
陰イオン界面活性剤		2	mg/L			
ジェオスミン		発生時	ng/L	<1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール		発生時	ng/L	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤		2	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類		2	mg/L			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		12	mg/L	0.8	0.8	0.8
pH値		12		7.1	7.1	7.0
臭気種類		12		異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度		12				
色度		12	度	5.4	5.1	5.1
濁度		12	度	1.7	1.3	1.6
アンモニア態窒素		12	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03
備考						