

外海地区専用水道給水栓水水質検査結果

令和5年度 2 月分

項目名	浄水場名 地点	年間検査 回数	単位	牧野	黒崎	大中尾
				上大野町	上黒崎町	神浦下大中尾町
採水日				2/20	2/20	2/20
昨日天候				雨	雨	雨
当日天候				曇	曇	曇
採水時刻				10:30	10:05	11:35
気温			℃	17.3	17.3	17.3
水温			℃	12.1	14.3	13.4
一般細菌		12	個/mL	0	0	0
大腸菌		12	定性	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物		4	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物		2	mg/L			
セレン及びその化合物		4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物		4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物		4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
6価クロム化合物		4	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素		12	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン		4	mg/L			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		12	mg/L	0.36	0.35	0.25
フッ素及びその化合物		12	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物		4	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素		4	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		4	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		4	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン		4	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン		4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン		4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸		4	mg/L	0.09	0.09	<0.06
クロロ酢酸		4	mg/L			
クロホルム		4	mg/L	0.007	0.006	0.004
ジクロロ酢酸		4	mg/L			
ジブromクロロメタン		4	mg/L	0.003	0.003	0.003
臭素酸		4	mg/L			
総トリハロメタン		4	mg/L	0.016	0.016	0.012
トリクロロ酢酸		4	mg/L			
ブromジクロロメタン		4	mg/L	0.006	0.006	0.005
ブromホルム		4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド		4	mg/L			
亜鉛及びその化合物		4	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物		4	mg/L	<0.01	0.01	0.02
鉄及びその化合物		4	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物		4	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物		12	mg/L	7.3	7.4	7.3
マンガン及びその化合物		4	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン		12	mg/L	11.3	11.4	10.7
カルシウム・マグネシウム等(硬度)		12	mg/L	25.5	26.0	31.8
蒸発残留物		4	mg/L			
陰イオン界面活性剤		2	mg/L			
ジェオミン		発生時	ng/L			
2-メチルイソボルネオール		発生時	ng/L			
非イオン界面活性剤		2	mg/L			
フェノール類		2	mg/L			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		12	mg/L	0.3	0.3	<0.3
pH値		12		7.3	7.3	7.5
臭気種類		12		異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度		12				
味		12		異常なし	異常なし	異常なし
味の度		12				
色度		12	度	<0.5	<0.5	<0.5
濁度		12	度	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素		12	mg/L	0.67	0.71	0.77
遊離炭酸		12	mg/L	2.7	2.6	2.4
アルカリ度		12	mg/L	18.3	18.3	24.4
電気伝導度		12	mS/m	9.4	9.5	10.4
備考						