

水道水原水における有機フッ素化合物（PFOS・PFOA）検査結果一覧

単位 ng/L

採水地点	検体	原水（PFOSとPFOAの合計値）
東長崎浄水場		5未満（※1）
小ヶ倉浄水場		5未満
手熊浄水場		5未満
道ノ尾浄水場		5未満
浦上浄水場		6
三重浄水場		5未満
本河内浄水場		5未満

5未満とは、正確に測定できる最低濃度が5 ng/Lであるため、それ未満の数値である場合に記載されます。

水道水における暫定目標値：PFOSとPFOAの合計値として50 ng/L 以下