

ガス漏れ警報器取替業務仕様書

1 概要

市営住宅に設置されたガス漏れ警報器のうち、設置から5年を経過したものについて、取り替えるもの。

2 業務の内容

- (1) 「ガス漏れ警報器交換団地一覧」の各住戸のガス漏れ警報器を取替えること。
- (2) 既存の戸外ブザー又は消防用設備と接続し連動させること。なお、戸外ブザー又は消防用設備までの配線が破損している場合は、その補修を電気工事士二種以上の資格を取得している者に施工させること。
- (3) 消防用設備との連動を必要とするのは日見大曲アパートであり、他のアパートは戸外ブザーとの連動を必要とする。
- (4) 設置場所及び警報器の仕様については、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和42年12月28日法律第149号）による。
- (5) 警報器の仕様は次のとおりとする。

適用ガス	LPガス
検知原理	接触燃焼式
警報ガス濃度	爆発下限界の1/4以下
警報方式	警報ランプ、ブザー警報
電源	AC100V、50/60Hz

3 ガス漏れ警報器交換団地一覧

番号	住宅	棟	戸数	設置時期	交換時期
1	日見大曲（ア）	4	60	令和2年12月	令和7年12月
令和7年度計			60		
2	日見大曲（住）	A2	6	令和4年12月	令和9年12月
3	日見大曲（住）	A3	15	令和4年12月	令和9年12月
令和9年度計			21		
4	網場		30	令和6年3月	令和11年3月
5	宿町	2	30	令和6年3月	令和11年3月
6	草住	1	25	令和6年3月	令和11年3月
7	草住	2	20	令和6年3月	令和11年3月
8	草住集会場		1	令和6年3月	令和11年3月
9	日見大曲（住）	A2	2	令和5年12月	令和10年12月
10	日見大曲（住）	A3	1	令和5年12月	令和10年12月
11	本村		60	令和6年3月	令和11年3月
令和10年度計			169		
12	宿町	1	40	令和6年9月	令和11年9月
13	日見大曲（住）	A1	16	令和6年9月	令和11年9月
14	日見大曲（住）	A2	8	令和6年9月	令和11年9月
令和11年度計			64		
合計			314		