

自家用電気工作物保安管理業務仕様書

1 業務対象 市営為石住宅自家用電気工作物

- | | |
|----------------|-------------------|
| ①契約種別 集合住宅 | ②受電電力 245kw |
| ③受電設備容量 400kVA | ④受電電圧 6,600V |
| ⑤非常用予備発電装置 | |
| ・発電機定格容量 26kVA | ・発電機定格電圧 220V |
| ・発電機出力 21kw | ・原動機の種類 ディーゼル内燃機関 |

2 業務内容

- (1) 月次点検 1ヶ月に1回
※ ただし、絶縁常時監視装置を受託先の負担で設置しメンテナンスを行う場合は、通常点検、需要設備の点検回数は2ヶ月に1回で良いものとする。
- (2) 年次点検 1年に1回
- (3) 臨時点検 必要の都度
(異常が発生した場合、必要に応じて行う点検、測定及び試験)
- (4) 電気事故発生時における応急措置並びに事故原因の探求の協力及び再発防止の協力助言、その他必要に応じ行う精密検査
- (5) 法令に基づく立入検査の立会い
- (6) 電気工作物の設置又は変更工事の工事期間のうち、1ヶ月以内を限度とした法令に基づく週1回の工事中の点検

3 点検者の資格

保安管理を行う者は、電気主任技術者免状の交付を受けているものを充てることとする。

4 絶縁常時監視措置

絶縁常時監視装置を設置する場合は、受託者において設置及び維持管理を行う。

5 報告書の提出等

点検終了後、翌月15日までに点検結果報告書1部を長崎市へ提出する。ただし、緊急を要する場合は、相互において速やかに連絡を取り合うこととする。