

令和元年度 「前期工事監査」における担当部署等一覧（指摘）

No	表題	担当部署	措置状況		公表日
			措置済み	検討中	
1	銅座川流域浸水被災原因調査業務委託	土木建設課	○		令和3年1月27日
2	(仮称)中里中央公園取付道路整備工事	東長崎土地区画 整理事務所	○		令和3年1月27日
3	仁田佐古小学校建設主体工事(2)	建築課	○		令和3年1月27日
4	深堀5丁目地区急傾斜地崩壊対策地質調査及び測量設計業務委託	南総合事務所 地域整備課	○		令和3年1月27日
5	外海中学校グラウンド等整備工事	北総合事務所 地域整備課	○		令和3年1月27日

令和元年度 「前期工事監査」における措置状況等一覧（指摘）

No	指摘内容	担当部署	措置状況		理由・内容等
			措置済み	検討中	
1	道路での測量作業及び側溝内調査において、道路交通法に基づく道路使用許可を受けていなかった。法令遵守の指導に留意されたい。	土木建設課	○		受注者に対して通知文を提出し指導を行った。 今後も同様な業務を発注する可能性があるため、課で作成している進捗状況管理シートに道路使用許可の有無という項目を追加して、各業務毎に管理を徹底し再発防止に努めることとした。
2	さく岩機を使用した岩盤掘削工において、騒音規制法・振動規制法に基づく特定建設作業の届出をしていなかった。法令遵守の指導に留意されたい。	東長崎土地区画整理事務所	○		受注者に対して、騒音規制法14条、振動規制法14条に基づく、指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工する場合には、特定建設作業届の提出義務があることについて指導を行った。 令和2年1月8日に所内で研修会を実施し、工事着手前・施工中・完成時に行うべき申請等について、法的根拠に基づき周知を図った。 現在契約している工事の受注者と、着工前打合せ時に「特定建設作業届出の義務」に関する項目を明記した、「工事着手前の指示事項」で指導を行い、施工中の段階で、適切に申請等の対応を行っているか、チェックリストを用いて確認を行うことで再発防止に努めることとした。
3	バックホウの現場搬入時に道路を自走させていたが、道路交通法に基づく道路使用許可を受けていなかった。法令遵守の指導に留意されたい。	建築課	○		現在、現場監理の際、関係法令等の見落としを防ぐため、契約締結後に、工事打ち合わせ簿にて受注者に関係法令チェックリストを通知しているところであるが、道路占用許可申請書、道路使用許可書、道路工事届について具体例が示されていないため、本事例を機に、具体例として追記し運用する。 また、関係法令チェックリストの変更点及び具体的な事例について部内で周知を行った。
4	道路での測量作業において、道路交通法に基づく道路使用許可を受けていなかった。法令遵守の指導に留意されたい。	南総合事務所 地域整備課	○		受注者に対して通知文を提出し指導を行った。 また今後も同様の業務を発注することがあるため、「法令手続き等チェックリスト」に「道路使用許可」の有無の項目を追加し、各業務毎に管理・指導を徹底し再発防止に努めることとした。

No	指摘内容	担当部署	措置状況		理由・内容等
			措置済み	検討中	
5	コンクリートポンプ車を道路に設置していたが、道路交通法に基づく道路使用許可を受けていなかった。法令遵守の指導に留意されたい。	北総合事務所 地域整備課	○		監査後の発注工事より道路使用許可申請書の提出について、工事契約日と同日に工事打合せ簿にて、道路使用許可の申請の周知及び申請後の道路使用許可証の写しについて、提出を義務付けるよう措置を行った。