

令和3年度 「前期工事監査」における担当部署等一覧（指摘）

No	表題	担当部署	措置状況		公表日
			措置済み	検討中	
1	（仮称）長崎駅二輪車等駐車場新築主体工事	土木企画課	○		令和3年12月24日
2	野母崎総合運動公園造成工事	南総合事務所地域整備課	○		令和3年12月24日
3	野母崎総合運動公園造成工事	南総合事務所地域整備課		○	

令和3年度 「前期工事監査」における措置状況等一覧（指摘）

No	指摘内容	担当部署	措置状況		理由・内容等
			措置済み	検討中	
1	建設廃棄物処理委託の契約及び産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付をしていなかった。法令遵守の指導に留意されたい。	土木企画課	○		当初設計で産業廃棄物の処分の予定はなかったが、設計変更により産業廃棄物の処分が新たに発生することになったため、受注者から施工計画書（変更）とともに、建設廃棄物処理委託契約書の書類を受理し、また産業廃棄物の処理後にマニフェストを受理する必要があったが、確認作業ができておらず受理を漏らしていた。そのため、課内勉強会を開催し、工事における根拠規定の再確認と、設計変更を行った場合に、新たに生じた作業等において、必要な手続きや提出書類がないかの確認を確実にを行うよう周知徹底を図り、再発防止に努めることとした。 なお、受注者に対して通知文を提出し指導を行った。
2	チェーンソーによる伐木作業において、下肢の切創防止用防護衣を着用していなかった。適切な安全管理の指導に留意されたい。	南総合事務所地域整備課	○		令和3年9月に課内にて勉強会を開催し、監査指摘事項について周知を行い、伐木等の作業を行う工事については、受注者へチラシ等により周知を行い、管理・指導を徹底し再発防止に努めることとした。 なお、受注者に対して通知文を提出し指導を行った。
3	当初設計で集水桝の単価及びバックネットや照明設備等の撤去費を、予定価格に計上していなかった。適正な設計に留意されたい。	南総合事務所地域整備課		○	