

施設・機器別更新時期一覧表

区分	施設・機器名		更新時期
管路	ダクタイル鋳鉄管		80 年
	鋼管		70 年
	ステンレス鋼管		60 年
	その他管種		60 年
電気設備	高圧気中開閉器		15 年
	高圧盤		25 年
	低圧盤(故障時修理対応)		25 年
	屋外盤	(鋼版製)	20 年
		(ステンレス製)	25 年
	中央監視制御装置(計算機等)		15 年
	シーケンスコントローラ		15 年
	計装設備(工業計器含む)		20 年
	テレメータ(浄水場～配水ポンプ場)		15 年
	(配水ポンプ場～配水槽)		15 年
	無停電電源装置(浄水場)		25 年
	直流電源装置(ポンプ場・配水槽)		25 年
	(蓄電池)	アルカリ	5 年
		鉛	5 年
		MSE	5 年
		UPS	5 年
	非常用自家発電設備(始動盤含む)		30 年
	場内監視カメラ設備		15 年
	同上赤外線センサー		15 年
	水質計器設備		15 年
	ろ過池高感度濁時計		15 年
機械設備	ポンプ(30kw以上)		30 年
	ポンプ(30kw未満)		25 年
	水中ポンプ(30kw以上)		30 年
	水中ポンプ(30kw未満)		20 年
	高圧モーター		30 年
	低圧モーター		25 年
	電動弁		20 年
	減速機・変速機		25 年
	攪拌機		25 年
	コンプレッサー		20 年
	ブロワ		25 年
	フローキュレータ変速機		25 年
	薬注ポンプ		20 年

※ 上表に定めのない項目の更新年数は、地方公営企業法施行規則 別表第2号の耐用年数に準ずるものとする。