

令和8年8月25日

仕様書に対する質問回答書

件名：長崎ペンギン水族館 機械室防火扉取替修繕

	内 容
質問事項	①仕様書の項目詳細7のフラットバー扉（4方）とは、扉小口部分に取付すると考えてよいのでしょうか。 その場合、扉厚等に関係なく幅30mm×厚さ3ミリのフラットバーを使用しないといけないのでしょうか。 ②扉内部にはグラスウール等充填する必要はないのでしょうか。 ③メーカーによっては、サイズの問題で、扉面材が分割になり、継ぎ合わせ部のパテ処理部分が、焼付塗装では色むらが出来てしまう為、扉の塗装を現場塗装に変更する事は可能でしょうか。
回 答	①扉小口部分に取り付けるものです。なお、仕様書上のフラットバー規格については、既存扉に対応するものとしておりますが、実際は新設する扉の規格に対応するものを使用ください。 ②防火扉の標準仕様として、グラスウールは充填するものといたします。 ③耐久性を重視し、焼付塗装としてください（現場塗装は不可とします）。なお、扉の設置場所が一般利用者の目に触れる場所ではないため、塗装の色むらができることについては差し支えありません。