

ダム分水水質検査結果

令和8年度 8 月分

項目名	浄水場名 地点	年間検査 回数	単位	萱瀬	神浦	雪浦	鳴見	河通	式見
				分水	分水	分水	分水	分水	分水
採水日				8/13	8/5	8/13	8/5	8/13	8/5
昨日天候				晴	晴	晴	晴	晴	晴
当日天候				晴	晴	晴	晴	晴	晴
採水時刻				09:50	10:55	11:00	09:40	10:25	09:50
気温		℃		31.2	32.2	29.7	32.2	29.7	33.7
水温		℃		24.7	26.9	23.6	26.9	25.0	29.1
一般細菌	12	個/mL		290	160	410	6,800	320	550
大腸菌	12	MPN/100mL		1.0	1.0	<1.0	1,600	1.0	2.0
カドミウム及びその化合物	2	mg/L							
水銀及びその化合物	2～12	mg/L			<0.00005				
セレン及びその化合物	2	mg/L							
鉛及びその化合物	2～12	mg/L			<0.001				
ヒ素及びその化合物	2～12	mg/L			<0.001				
6価クロム化合物	2	mg/L							
亜硝酸態窒素	12	mg/L		<0.004	0.007	<0.004	0.007	<0.004	0.005
シアニ化物イオン及び塩化シアン	2	mg/L							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L		0.14	0.50	0.16	0.81	0.22	0.25
フッ素及びその化合物	12	mg/L		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホルムアルデヒド	2	mg/L							
四塩化炭素	2	mg/L							
1,4-ジオキサン	2	mg/L							
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	2	mg/L							
ジクロロメタン	2	mg/L							
テトラクロロエチレン	2	mg/L							
トリクロロエチレン	2	mg/L							
PFOS及びPFOA	2	ng/L							
ベンゼン	2	mg/L							
塩素酸	0	mg/L							
クロロ酢酸	0	mg/L							
クロホルム	0	mg/L							
ジクロロ酢酸	0	mg/L							
ジブromクロロメタン	0	mg/L							
臭素酸	0	mg/L							
総トリハロメタン	0	mg/L							
トリクロロ酢酸	0	mg/L							
ブromジクロロメタン	0	mg/L							
ブromホルム	0	mg/L							
ホルムアルデヒド	0	mg/L							
亜鉛及びその化合物	2	mg/L							
アルミニウム及びその化合物	2	mg/L							
鉄及びその化合物	2～6	mg/L							
銅及びその化合物	2	mg/L							
ナトリウム及びその化合物	12	mg/L		4.6	4.7	4.8	6.8	5.8	7.3
マンガン及びその化合物	2～6	mg/L							
塩化物イオン	12	mg/L		3.9	6.5	6.5	7.9	7.7	9.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	12	mg/L		16.0	13.2	13.6	31.0	15.4	22.2
蒸発残留物	2	mg/L							
陰イオン界面活性剤	2	mg/L		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	発生時	ng/L		1	<1	<1	4	<1	3
2-メチルイソボルネオール	発生時	ng/L		<1	<1	<1	3	<1	1
非イオン界面活性剤	2	mg/L							
フェノール類	2	mg/L							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L		0.9	1.1	1.0	2.9	0.7	2.4
pH値	12			6.9	6.6	6.4	7.2	6.9	6.9
臭気種類	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12								
色度	12	度		5.5	9.5	8.2	16	5.5	16
濁度	12	度		6.1	5.7	5.8	10.5	6.5	8.7
アンモニア態窒素	12	mg/L		<0.03	0.05	0.06	<0.03	<0.03	0.03
生物化学的酸素要求量	4～12	mg/L			0.8			0.9	
全窒素	4～12	mg/L			0.60				
全リン	4～12	mg/L			0.006				
備考									