

外海地区専用水道給水栓水水質検査結果
令和8年度 8 月分

項目名	浄水場名 地点	年間検査 回数	単位	牧野	黒崎	大中尾
				上大野町	上黒崎町	神浦下大中尾町
採水日				8/18	8/18	8/18
昨日天候				晴	晴	晴
当日天候				晴	晴	晴
採水時刻				10:20	10:05	11:20
気温			℃	29.0	29.0	29.0
水温			℃	25.2	27.4	27.2
一般細菌	12		個/mL	0	0	0
大腸菌	12		定性	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	4		mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	2		mg/L			
セレン及びその化合物	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
6価クロム化合物	4		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	12		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	4		mg/L			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12		mg/L	0.47	0.47	<0.10
フッ素及びその化合物	12		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	4		mg/L	<0.01	0.01	<0.01
四塩化炭素	4		mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	4		mg/L	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	4		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	4		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
PFOS及びPFOA	4		ng/L	<5.0	<5.0	<5.0
ベンゼン	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	4		mg/L	0.29	0.29	0.16
クロロ酢酸	4		mg/L			
クロロホルム	4		mg/L	0.042	0.036	0.002
ジクロロ酢酸	4		mg/L			
ジブromクロロメタン	4		mg/L	0.004	0.003	0.004
臭素酸	4		mg/L			
総トリハロメタン	4		mg/L	0.061	0.052	0.009
トリクロロ酢酸	4		mg/L			
ブromジクロロメタン	4		mg/L	0.016	0.013	0.002
ブromホルム	4		mg/L	<0.001	<0.001	0.001
ホルムアルデヒド	4		mg/L			
亜鉛及びその化合物	4		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	4		mg/L	0.02	0.02	0.08
鉄及びその化合物	4		mg/L	0.05	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	4		mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	12		mg/L	6.7	6.8	9.2
マンガン及びその化合物	4		mg/L	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	12		mg/L	9.4	9.6	10.4
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	12		mg/L	20.7	20.6	92.9
蒸発残留物	4		mg/L			
陰イオン界面活性剤	2		mg/L			
ジェオスミン	発生時		ng/L	<1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール	発生時		ng/L	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤	2		mg/L			
フェノール類	2		mg/L			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12		mg/L	0.7	0.7	<0.3
pH値	12			7.1	7.2	7.9
臭気種類	12			異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12					
味	12			異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12					
色度	12		度	1.1	<0.5	<0.5
濁度	12		度	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12		mg/L	0.34	0.79	0.97
遊離炭酸	12		mg/L	2.8	2.4	1.9
アルカリ度	12		mg/L	12.7	12.1	68.3
電気伝導率	12		mS/m	8.2	8.3	22.9
備考						